



200812054003

报告编号: YXJC210326-06

检测 报 告

委托单位 : 宝泰隆新材料股份有限公司 (电厂)

检测类别 : 委 托 检 测

样品类别 : 废气

黑 龙 江 禹 翔 检 测 技 术 有 限 公 司

2021 年 03 月 29 日 编制

检验检测专用章

声 明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据，使用何人签字均无效。

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地址	河北省邢台市经济开发区宝泰隆路16号		
联系人	李岩福	联系电话	18724641505
样品类别	锅炉大气污染物		
采样人/单位	陈腊男、赵新录等	采样日期	2021.03.26

五、检测结果

1、有组织检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均值	标准 限值	单位
电厂锅炉 烟囱 DA024	2021.03.26	低浓度颗粒物	14.9	14.8	—	mg/m ³
			13.9			mg/m ³
			15.7			mg/m ³
		折算浓度	21.3	21.6	30	mg/m ³
			23.1			mg/m ³
电厂锅炉 烟囱 DA024	2021.03.26	排放速率	6.40	5.04	—	kg/h
			5.34			kg/h
			3.39			kg/h
		排放浓度	22	20	—	mg/m ³
			20			mg/m ³
电厂锅炉 烟囱 DA024	2021.03.26	排放速率	19	7.07	—	kg/h
			31.4			kg/h
			4.09			kg/h
		排放浓度	89	89	—	mg/m ³
			92			mg/m ³
电厂锅炉 烟囱 DA024	2021.03.26	排放速率	127	135	130	kg/h
			128			kg/h
			38.24			kg/h
		排放浓度	35.29	30.76	—	mg/m ³
			18.75			mg/m ³

2、烟气参数检测结果

采样位置	项目	采样时间	标干流量 (m³/h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)	含氧量 (%)	基准含 氧量(%)
电厂锅炉烟 囱 1# DA024	颗粒物、 二氧化 硫、氮氧 化物	2021.03.26	429676	46.3	6.2	6.28	10.5	6.00
			383542	47.0	6.4	5.63	10.8	6.00
			215493	47.7	6.1	3.16	10.8	6.00
			平均值	47.0	6.2	5.02	10.7	6.00

六、执行标准

执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表 1 现有企业大
气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m³
2	二氧化硫	200	mg/m³
3	氮氧化物	200	mg/m³

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人 .

马 杨

